Европейски съюз
Европейски фонд
за регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.
„Регионална система за управление на отпадъците
в регион Велико Търново"

Решения за по-добър живот

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново "

ЧЕРТЕЖ : Стрaла сепариране - Пожароизвестяване

Проектант по Част: Електро	Подпис	Проектантска правоспособност :
инж. Мария Попова		
СЪГЛАСУВАЛИ:		
Части:	Проектанти	Подпис
Обща обяснит. записка	арх. Св. Рафаилов	
Генерален план	арх. Св. Рафаилов	
Инж. геология и хидрог.	инж. А. Лаков	
Геодезическа	инж. Н. Ценов	
Технологична	инж. К. Рангелов	
	инж. Георги Савов	
	инж. И.Симеджиева	
	инж. Богач Георги	
Земна основа	инж. А. Лаков	
Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура /Пътна/	инж.Т.Минева	
Хидротехническа	инж. Ив. Малинов	
Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите	инж. Л. Босилкова	
Проект по организация и изпълнение на строителството	инж. Д. Златев	
Пожарна безопасност	инж.Пл. Димитров	
План за безоп. и здраве	инж. Ор. Първулов	
Мониторинг и контрол	арх. Св. Рафаилов	
Техническа рекултив.	инж. К. Рангелов	
Биологична рекултив.	ланд. арх. Т. Русева	
Сметна документация	инж. Д. Златев	
Конструктивна	инж. Ор. Първулов	
ОВиК	инж. Вл. Тупев	
Архитектура	арх. Св. Рафаилов	
Озеленяване	ланд. арх. Т. Русева	
Енергийна ефективност	инж. Вл.Тупев	
План за управление на строителните отпадъци	инж. Д. Златев	Фаза: Работен проект / Част: Електро
		Мащаб: 1:100 / Дата: 2014г.
Автоматизация	инж. К. Русев	Чертеж: 12-Е-Г-08

Национална Стратегическа Референтна рамка 2007-2015

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."
http://ope.moew.government.bg/

Л Е Г Е Н Д А

- АДРЕСИРУЕМ ДИМНООПТИЧЕН ДАТЧИК
- СЪЩО, НАД ОКАЧЕН ТАВАН
- СЪЩО, В СЕПАРАТОРНА КАБИНА
- АДРЕСИРУЕМ ТЕРМИЧЕН ДАТЧИК
- АДРЕСИРУЕМ РЪЧЕН ДАТЧИК
- ЛИНИЯ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
- ЛИНИЯ ЗАХРАНВАНЕ
- ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА
- No ЦЕНТРАЛА / No ДАТЧИК
- X/XXX
- ИЗОЛАТОРНА ОСНОВА
- СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР
- ДИМЕН ОПТИЧЕН ДАТЧИК
- ОТРАЖАТЕЛЕН ТИП
- АДРЕСИРУЕМ МОДУЛ
- ЗА ДВЕ КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЗОНИ
- ЗАХРАНВАЩ БЛОК
- АДРЕСИРУЕМ ТЕХНИЧЕСКИ МОДУЛ
- ПОЖАРНА СИРЕНА
- ВЪНШНА ПОЖАРНА СИРЕНА /С ФЛАШ ЛАМПА/
- СТРОБ ЛАМПА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ЛИНИИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С КАБЕЛ ТИП-1- GR3 2x1, ЦЕЛИ ДЪЛЖИНИ. СВЪРЗВАНИЯ СЕ ДОПУСКАТ САМО НА КЛЕМИТЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И В КЛЕМИНИТЕ КУТИИ, НЕ И В КУТИИТЕ ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ!
2. ВИСОЧИНАТА НА МОНТАЖ НА РЪЧНИТЕ ДАТЧИЦИ Е 140cm НАД ГОТОВ ПОД. НЕ ПО-МАЛКО ОТ 50cm ОТ
3. АВТОМАТИЧНИТЕ ДАТЧИЦИ СЕ МОНТИРАТ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 2,20м. ОТ ГОТОВ ПОД. ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ.
4. ЕЛ. ЗВЪНЦИТЕ СЕ МОНТИРАТ НА ВИСОЧИНА 2,20м. ОТ КОТА ТЕРЕН.
5. ВЪНШНАТА ЕЛ.СИРЕНА СЕ МОНТИРА НА ВИСОЧИНА 2,50м. ОТ КОТА ТЕРЕН.
6. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНАТА ЦЕНТРАЛА СЕ МОНТИРА ВИСОЧИНА ОТ ГОРЕН РЪБ 1,50м. ОТ ГОТОВ ПОД.
7. В ПОЖАРНИТЕ КРЪГОВЕ Е ПРЕДВИДЕН РЕЗЕРВ ОТ СВОБОДНИ ЗОНИ, С ЦЕЛ ДОБАВЯНЕ НА ДАТЧИЦИ В ОКАЧЕН ТАВАН.

\\FS\Projects\Smetite V.Tarnovo - Kamen\00-Work\16-FA\Xrefs\12-Pl.dwg, 12-Е-Г-08, 24.11.2014 г. 16:57:53 ч.