

Забележки:

1. Таблото е тип касетка за монтаж на открито, уплътнено, IP65
2. Таблото се заземява към заземителна планка от заземителната инсталация на сградата с поцинкована шина 40/4мм.
3. Контактите са евро стандарт IP65 – монтирани вътре в касетката, в комплект с щепсели.
4. Контакторите C2 и C4 да бъдат с бобини 24V.



Sb1 – Sb4 – Еднополюсен двупозиционен превключвател 1–0

KH1, KH2 – Двубутонна кнопка, монтирана на фасадата на таблото

Токов кръг	Circuit	No	1	2	A	3	4	5	6	51	52
Мощност	Nominal power	kW	5.00	0.20	0.06	0.50	0.01	0.01	0.01	0.50	1.00
Фактор на мощността	Power factor	–	0.80	0.92	0.92	0.98	0.90	0.85	0.85	0.98	0.98
Реактивна мощност	Reactive power	kVAr	3.75	0.09	0.03	0.10	0.00	0.01	0.01	0.10	0.20
Пълна мощност	Full power	kVA	0.25	0.22	0.07	0.51	0.01	0.02	0.02	0.51	1.02
Номинален ток	Nominal current	A	9.7	1.0	0.3	2.3	0.1	0.1	0.1	2.3	1.5
Авт. прекъсвач	Cricuir–breaker	A	C/3x25A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x20A	C/1x6A	C/1x10A	C/1x10A	C/1x16A	C/3x16A
Дефектнотокова защита	Residual current device	A	–	–	–	1x20A/30mA	–	–	–	1x16A/30mA	
Моторна защита	Motor protection	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Контактор	Contactor	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Фаза	Phase	A	RST	R	R	S	R	R	R	R	RST
Сечение линия	Line cross–section	sqmm	5x4	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x1	3x1.5	3x1.5	3x2.5	5x2.5
Консуматор	Supplies		Пусково табло помпи	Осветление	Осветление	Контакти	Газова централа	Вентилатор	Вентилатор	Контакти	Контакти

Европейски съюз
Европейски фонд за регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.

„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Решения за по-добър живот

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Одобрил :

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново "

ЧЕРТЕЖ : Помпена станция KPS - Принципна схема електротабло DB25

Проектант по Част : Електро		Подпис
инж. Мария Попова		

СЪГЛАСУВАЛИ:

Части:	Проектанти	Подпис
Обща обяснит. записка	арх. Св. Рафаилов	
Генерален план	арх. Св. Рафаилов	
Инж. геология и хидрог.	инж. А. Лаков	
Геодезическа	инж. Н. Непов	
Технологична	инж. К. Рангелов	
	инж. Георги Савов	
	инж. И.Симиджиева	
	инж. Йогач Георги	
Земна основа	инж. А. Лаков	
Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура /Пътна	инж.Т.Минева	
Хидротехническа	инж. Ив. Малинов	
Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите	инж. Л. Босилкова	
Проект по организация и изпълнение на строителството	инж. Д. Златев	
Пожарна безопасност	инж.Пл. Димитров	
План за безоп. и здраве	инж. Ор. Първулов	
Мониторинг и контрол	арх. Св. Рафаилов	
Техническа рекултив.	инж. К. Рангелов	
Биологична рекултив.	ланд. арх. Т. Русева	
Сметна документация	инж. Д. Златев	
Конструктивна	инж. Ор. Първулов	
ОВиК	инж. Вл. Тупев	
Архитектура	арх. Св. Рафаилов	
Озеленяване	ланд. арх. Т. Русева	
Енергийна ефективност	инж. Вл.Тупев	
План за управление на строителните отпадъци	инж. Д. Златев	
Автоматизация	инж. К. Русев	

Проектантска правоспособност :

Фаза: Работен проект	Част: Електро
Мащаб: -	Дата: 2014г.
Чертеж: 25-E-DB25-02	

Национална Стратегическа Референтна рамка 2007-2013

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
http://ope.moew.government.bg/.

\\FS\Projects\Smetiste V.Tarnovo - Kamen\00-Work\12-EVrefs\E_-DG\Distribution boards\dwg, 25-E-DB25-02, 24.11.2014 г. 16:54:55 ч.