



На височина 1,80m от терена, всички ВТ да бъдат изпълнени от  
улучени тръби.  
Вкопаната канализация до дълбочина 2m да бъде изпълнена от  
носимост способност SN 4.  
Вкопаната канализация над дълбочина 2m да бъде изпълнена от  
тръби с носимост способност SN 8.

анка