

.....
"Д-р Дирекция "ТСУ" /

Согласно плану работы
по изучению методов
исследования на территории
района в 1978 г.
Результаты работы

20.02.2004

may also be



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЯВКОВЦИ - ООД

5000 Велико Търново ул. "П.К.Яворов" №30 Управител: 062/618 112 Факс: 062/63 98 53

Изм. № 44/01.03.2012

До Община
В. Търново
гр./с. В. Търново
общ.

На № от 2012 год.
В отговор на писмото Ви под горния номер Ви уведомяваме, че обектът Ви
детска площадка кв. 7 парцел 1
по плана на гр./с. В. Търново общ. ще бъде захранен с вода за
питейно - битови нужди, както следва:

1. Водовземането ще се извърши от водопровода по улицата между ОК..... и
СТРАСКОМ ЕКИПАЖА

ОК.....
2. Уличният водопровод, от който ще стане водовземането
е СТРАСКОМ с диаметър 2" мм.

3. Дълбочината на водопровода в точката на водовземането е 1,0 м. и
свободен напор 6,5 м.

4. Общият арматурно-водомерен възел и индивидуалните арматурно-водомерни
възли задължително се предвиждат съгласно чл.11 от Наредба №4 за условията и
реда за присъединяване на потребителите и за ползване на В и К системите ДВ бр.
88/2004г. и чл.27-30 от Наредба №4 ДВ бр.53/2005г. за проектиране, изграждане и
експлоатация на сградни В и К инсталации.

5. Вода за производствени нужди от горепосочения обект съгласно техн. проект е
предвидена в размер на л/с.

6. Заустването на отпадъчните води да се извърши в
кан. СТРАСКОМ на площад между ОК..... и ОК.....

7. Тръбата в която ще стане заустването, е БЕЖКОВА с диаметър 200 мм
и дълбочина на полагането 2,5 м.

8. Изпусканите канални води да се приведат в съответствие с изискванията на чл.8
от Нормите за проектиране на канализационни системи от 1989г. и Наредба №7 ДВ
бр. 98/2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в
канализационни системи на населени места.

9. Да се ликвидират съществуващите В и К отклонения за парцела чрез затапване
на мястото на скачването.

10. Да се проектира и предвиди изместване на засегнатите от обекта водопроводи,
канали и отклонения от тях.

11. При проектирането и строителството на обекта да се спазят нормативните
сервитути съгласно Наредба №8/1999г. на МРРБ.

12.

Гл.инженер: инж. Н.Владков

Ръководител ПТО: инж. Д.Тончев

Изготвил: инж. Е.Христова

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

за условията и реда за присъединяване на имоти към В и К мрежи

Днес 12.12.12 год., в гр.В.Търново, между „Водоснабдяване и канализация-Йовковци“ ООД гр.В.Търново, представлявано от Никола Цанков Русев -Управител на Дружеството от една страна, наричана за краткост „Водоснабдител“ и Община Велико Търново от гр./В.Търново фирмено дело №.....год. на Окръжен съд гр..... ЕИК 86000133634 представлявано от Данцел Димитров Панов от друга страна, наричана за краткост „Абонат“, на основание Чл.143, ал.1, т.3 от ЗУТ се сключи настоящия договор за следното:


1. Водоснабдителят ще разреши свързване на обект Парк и детска площадка собственост на Абоната и намиращ се в УПИ V, кв. 7 по плана на гр./В.Търново към В и К мрежи на гр./В.Търново след изпълнение без изменения от Абоната на съгласувания с Водоснабдителя инвестиционен проект - част В и К за изграждането му и след сключване между страните на договора по Чл.84, ал.2 и Чл.177, ал.5 от ЗУТ.

2. По време на строителството на обекта Абонатът се задължава:

- * да опазва от повреди съществуващите В и К мрежи на Водоснабдителя.
- * при засягане на изяснени или открити по време на строителството на обекта В и К мрежи и съоръжения на Водоснабдителя, незабавно да го извести, и след съгласуване с него да ги измести за своя сметка.
- * да спазва изискванията на Наредба № 8/28.07.1999 год. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места и Наредба № 4/14.09.2004 год. на МРРБ за условия и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

Настоящият договор се състави в два екземпляра – по един за всяка страна.

ВОДОСНАБДИТЕЛ:



АБОНАТ:

