

Забележки:

1. На всеки радиатор да се монтира терморегулиращ вентил 1/2" на входа и секретен вентил 1/2" на изхода
2. Разпределителната мрежа се изпълнява със стоманени пресови тръби
3. В ниските точки на разпределителната мрежа да се монтират кранчета за източване 1/2"
4. На високите точки на тръбната мрежа да се монтират автоматични обезвъздушители 1 /2"
5. На всеки радиатор е предвиден ръчен обезвъздушител
6. На тръбната мрежа разположена в котелното се полага изолация от минерална вата 50мм
7. Хоризонталната тръбна мрежа се монтира по тавана на сутерена
7. Тръбите захранващи физкултурния салон се монтират по пода

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ гр.В.Търново
Удостоверение № 0181/01.06.2015 г.
дата: 2015 г.

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА :
ПРОЕКТАНТ :
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Отоплителна инсталация приземен етаж

ТИС КОНСУЛТ - ЕООД гр. София

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Неофит Рилски" гр.Килифарево	част:	ОВК
	фаза :	Технически Проект
	дата :	2015 г.

Възложител: Община ВеликоТърново

Проектант	инж.Велизар Александров	
Конструкции	инж. В. Сидини	
Електро	инж. Ц. Цанев	
Архитект	арх. Н. Милованов	

чертеж : 01 ПЛАН НА ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ М 1:100