



ЛЕГЕНДА

1. Комбиниран тривалентен бойлер 500 л /вертикален/ N = 7,5 kW
2. Слънчев колектор с цял селективен меден абсорбер / FULL PLATE/ 1.98 m²/1000x2000x100/
3. Автоматичен обезвъздушител SOLAR 3/8", прав
4. Кръстачка с адаптор за мед и гилза за осезател единична
5. Помпена група N = 0.2 kW
6. Мембранен разширителен съд 80 л
7. Предпазителен вентил SOLAR - 1/2"x3/4" - 6 bar
8. Съществуващ водоразпределител
9. Съществуващ водосъбирател

бр. 1
бр. 5
бр. 1
бр. 1
бр. 1
бр. 1
бр. 1
бр. 1
бр. 1

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:



ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ

оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново
дата: 2015 г.
Управител: Ина Минчева

ПРОЕКТАНТ:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03360
инж. ИВАН
ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
ОВКХТ
ПЪЛНА ПРАВОМОЩНОСТ

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА
(възложител)



Разпределение котелно - комбиниран бойлер

Проектантска фирма ЕТ "ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"
гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново	част : ОВК
	фаза : Технически Проект
	дата : 2012 г.

Възложител: Община ВеликоТърново

Проектант	инж. Иван Николов	
Архитектура	арх. Николай Миладинов	
Конструкции	инж. Весела Николова - Сидики	
Електро	инж. Цани Цанев	

чертеж : 12-04-05 1:50