



ЛЕГЕНДА

- | | |
|---|--------|
| 1. Печка с газова фурна 3,3 kW и шест газове горелки 3 kW; Q _{max} =20,7 kW | бр. 2 |
| 2. Фритюрник газов с две гнезда 8 л; Q _{max} =14,8 kW | бр. 1 |
| 3. Пекарна с газова фурна Q _{max} =11,2 kW | бр. 3 |
| 4. Парен конвектомат, готварски газов, с електронно управление и възможност за програмиране; капацитет GN-10x1/1; Q _{max} =16 kW | бр. 1 |
| 7. Скара газова, тип плоча 2/3 гладка, 1/3 оребрена; Q _{max} =15,3 kW | бр. 1 |
| 15. Съществуващ газов бойлер 300 л | бр. 1 |
| 16. Дебитомер до 6 m ³ /h | бр. 1 |
| 17. Дебитомер до 16 m ³ /h | бр. 1 |
| 18. Щуц Ø1/2" с тапа | бр. 3 |
| 19. Електромагнитен вентил с ръчно възстановяване Ø1 1/4" | бр. 1 |
| 20. Филтър стабилизатор Ø1 1/4", с входно налягане до 1 бар и работен обхват на изхода 5-500 mbar | бр. 1 |
| 21. Кран бутон с манометър до 100 mbar | бр. 1 |
| 22. Обсадна тръба St ? 60,3x2,3; L=400 mm | бр. 1 |
| 23. Кран бутон с пробна горелка | бр. 3 |
| 24. Кран сферичен Ø1/2" с гъвкава свързка | бр. 8 |
| 25. Кран сферичен Ø1/2" | бр. 1 |
| 26. Кран сферичен Ø1/4" | бр. 2 |
| 27. Опора за тръба Si Ø18x1 | бр. 13 |
| 28. Опора за тръба Si Ø28x1,5 | бр. 6 |
| 29. Опора за тръба Si ? 35x1,5 | бр. 6 |

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ



ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ

„ИНВЕСТИЦИОН-92“ ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново
дата: 2012 г.
Управител: Ина Минчева

ПРОЕКТАНТ:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03360



инж. ИВАН
ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

ОВКХТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА КАВАРА СПОСОБНОСТ

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА:

(възложител)

инж. Д. Тодоров

Схема газоснабдяване

Проектантска фирма ЕТ "ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"

гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново	част:	ОВК
	фаза :	Технически Проект
	дата :	2012 г.

Възложител: Община ВеликоТърново

Проектант	инж. Иван Николов	
Архитектура	арх. Николай Миладинов	
Конструкции	инж. Весела Николова - Сидики	
Електро	инж. Цани Цанев	

чертеж : 12-04-02