



Легенда:

- | | |
|---|---------|
| 1.Водосъбирател Ø207/219 L=1500 mm | - бр. 1 |
| 2.Циркулационна помпа с електронно управление V=10m ³ /h; H=7 m H ₂ O
N ^{max} = 0.98 kW | - бр. 2 |
| 3.Циркулационна помпа с електронно управление V=2m ³ /h; H=5 m H ₂ O
N = 0.02 kW | - бр. 1 |
| 4.Трипътен смесителен вентил Ду 65 с ел. задвижка | - бр. 2 |
| 5.Трипътен смесителен вентил Ду 40 | - бр. 1 |
| 6.Водоразпределител Ø207/219 L=1500 mm | - бр. 1 |

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект: 25-08-2015
Дата: 25-08-2015

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ:

„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните
проекти и строителен надзор

Удостоверение №РК-0481/01.06.2015 г.

дата: 2015 г. подпис: [подпис]

управител: [подпис]

/Ина Минчева-Кържалова/

ПРОЕКТАНТ:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03360

КНИП

инж. ИВАН

ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

ОВКХТ

[подпис]

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА:
(възложител)

КМЕТ

СХЕМА ТОПЛИНЕН ЦЕНТЪР

Проектантска фирма ЕТ "ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"

гр. В. Търново, управител : инж. Иван Цанев

ПРОЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ "П.Р.Славейков", гр.В.Търново	дата : 2012
	фаза : Технически проект
	част: ОВК

Възложител : Община В.Търново

Проектант	инж. Иван Николов
Архитектура	арх. Петър Николов
Конструкции	инж. Веселина Николова-Сидики
ЕЛ	инж. Цани Цанев

чертеж:12-03-14