



- Забележки:
1. Всички радиаторни вентили са ъглови.
 2. На всеки радиатор има автоматичен обезвъздушител и дренажно кранче.

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАЩА

Главен архитект:
Дата: 25-08-2015

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ:

„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
Удостоверение №РК-0481/01.06.2015 г.
дата: 2015 г. подпис:
управител:
/Ина Мирчева-Кържилова/

ПРОЕКТАНТ:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03360
инж. ИВАН ЗДРАВКОЕ НИКОЛОВ
ОВКХТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА (възложител)

КМЕТ

СХЕМА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ СУТЕРЕН



Проектантска фирма ЕТ "ЦАНЕВ - инж. Иван Цанев"
гр. В. Търново, управител : инж. Иван Цанев

ПРОЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ "П.Р.Славейков", гр.В.Търново

Дата: 2012
фаза: Технически проект
част: ОВК

Възложител : Община В.Търново

Проектант	инж. Иван Николов
Архитектура	арх. Петър Николов
Конструкции	инж. Веселина Николова-Сидики
ЕЛ	инж. Цани Цанев

чертеж: 12-03-11