21
4874W
22-500/1200
1742W
22
803W
22-500/700
1020 W
23
1582W
22-500/1100
1600 W
212
5931W
22-500/1600
2323W
211
2600W
24
1978W
22-500/1400
2033W
22-500/800
1160 W
25
692W
26
692W
22-500/500
730 W
27
799W
28
692W
29
692W
210
692W
6789W
Б= 95
Б= 97
Б= 100
Б= 190
П1
П2
П4
П6
270
210
240
190
150
120
205
100
90
70
305
325
40
30
20
35
265
275
280
285
295
300
480
500
550
570
575
577
611
656
860
870
1 175
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ТОПЛИННИ ИЗОЛАЦИИ:

Диаметър тръба	Дебелино топлоизолация тръба
до Ф26	9мм
Ф32-Ф50	13мм
Ф76-Ф219	19мм

ОТОПЛЕНИЕ:

подаваща тръба 90°C
връщаща тръба 70°C
водопровод БГВ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. На входа на всеки радиатор се монтира радиаторен вентил с термоглава с диаметър 1/2"
2. На изхода на всеки радиатор се монтира секретен регулиращ вентил с диаметър 1/2"
3. Разпределителната мреха е от полипропиленови тръби тип STABI; от колекторинте тръби до радиаторите - Pe-Al-Pe
4. Тръбната мревжа се укрепва посредством скоби през 60 см.
6. Всички тръбни връзки и колектори се топлоизолират с топлоизолация от микропореста гума посочена в таблица топлинни изолации; Тръби в подовата замазка се топлоизолират с изолация с дебелина 6мм. и се поставят в гофрирана тръба
7. В рамките на котелното топлоизолацията да бъде негорима;
8. В ниските участъци се монтират кранчета за източване 1/2", а във високите автоматични обезвъздушители;
9. Хоризонталната тръбномреха се монтира с постоянен наклон мин 3°°/о;
10. Ако при монтажа на инсталациите се наложи пробиване на носещи елементи да се направи консултация с конструктора на обекта;

Кмет на Община В.Търново
чин. Даниел Панов:

Лицензиран оценител
„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново
дата: 2015 подпис:
Управител: Ина Минчева Юрданова

Одобряваща инстанция:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОДОБРЯВАМ
Главен архитект: Н. Миларов
Дата: 20.08.2015

"Ес Джей Ви - Груп" ООД
гр. Велико Търново ул. Толедо №4
тел. 062/ 670 905; GSM: 0887 199 421
E mail - arh.velichkov@sjv-group.bg

Обект:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност
за обект - СОУ „Емилиян Станев", гр. Велико Търново

Разпределение корпус В - партер

част:	ОВИ	черт: 2/9
фаза:	технически проект	М 1:50
дата	31.10.2014г.	лист: 60/136см

Проектант: инж. В. Александров

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 05806
инж. ВЕЛИЗАР ЗДРАВКОВ АЛЕКСАНДРОВ
КИИП
ОВКХТ
/подпис/
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Съгласували:

Архитектура	арх. Л. Сийрекова
	арх. Ст. Величков
Електро	инж. Г. Илиев
конструкции:	инж. р. Панайотова
ПБ и ПУСО	инж. Х. Паричева

Възложител:
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" директор: Кина Котларска