



1. На всеки радиатор да се монтира терморегулиращ вентил 12" на вода и свързани вентил 12" на хладна
2. Разпоредителната мрежа се изпълнява със стоманени пресови труби
3. В всички точки на разпоредителната мрежа да се монтира клапан за отпускане 12"
4. На всички точки на разпоредителната мрежа да се монтира автоматичен обезвъздушител 1/2"
5. На всеки радиатор е предвиден ръчен обезвъздушител
6. На тръбата мрежа разположена в котловата се полага изолация от минерална вата 50
7. Хоризонталната тръбна мрежа се монтира по тавана на отгребна
7. Тръбите закрепавани фиксирувани сапон се монтира по

Проектант	инж. Вильям Александров	100
Конструктор	инж. <i>В. Соколов</i>	100
Электр.	инж. <i>Н. Гаврилов</i>	100
Архитект.	врх. <i>Н. Гаврилов</i>	100
чертеж:	03	М 1:100
ПЛАН НА ВТОРИ ЕТАЖ		
ИНЖ. В. АЛЕКСАНДРОВ		
Е. Б.		

КНИЖНИЙ ЗАВЯЗКА