

**РАЗЯСНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С
ПРЕДМЕТ: „СМР на жилищни имоти – общинска собственост”**

1. Постно боядисване - предвижда ли се стъргане стени, на обрушени участъци?

Отговор: Да предвижда се стъргане на стени, на обрушени участъци.

2. Блажна боя по стари столарски работи - за дограма ли се отнася?

Отговор: Да, отнася се за дограма.

3. Изкърпване на вътрешна мазилка - за гладка вароциментова пердашена мазилка ли става въпрос? Ще се предвижда ли гипсова шпакловка?

Отговор: Да, за гладка вароциментова пердашена мазилка. Предвижда се гипсова шпакловка.

4.Остъкляване на дограма - подмяна стъкла и с каква дебелина?

Отговор: Да, подмяна на стъкла с дебелина 3 мм.

5. Подмяна поцинковани тръби в сграда - демонтаж на поцинковани тръби и замяната им с ППРф32(ф25) или пак с поцинковани тръби 3/4?

Отговор: Подмяна на поцинковани тръби и замяната им с ППРф32(ф25).

6. Демонтаж, доставка и монтаж на обикновена кухненска батерия облицовка – „облицовка”?

Отговор: Демонтаж, доставка и монтаж на обикновена кухненска батерия и облицовка с фаянс.

7. Подмяна тоалетно седало с казанче - демонтаж на старо и монтаж на: -моноблок, седало с порцеланово казанче - седало с PVC казанче?

Отговор: Да, подмяна на тоалетно седало с казанче – демонтаж на старо и монтаж на седало с PVC казанче.

7. Доставка и монтаж водомер – 1” (7 м3/час, студ вода) или друг?

Отговор: Да, доставка и монтаж на водомер, може и друг.

Във връзка с изискването на публичната покана всяка информация относно движението на обществената поръчка да се публикува по реда на публикуване на публичната покана на интернет адреса на Община Велико Търново възложителят публикува настоящото разяснение в профила на купувача.

18.06.2013 г.