

60 VI<sub>718</sub>

Съществуващ трафопост  
БКТП № 7, с Беляковец

УП AL/R 3x35+54,6mm<sup>2</sup>  
нов кл. на БКТП 7

СБС2 НН  
590/9,5-№2

СБС1 НН  
590/9,5-№1

НАУУ 4x95 mm<sup>2</sup>  
нов кл. на БКТП 7  
Изкоп 0,8/0,4 м

СБС НН  
590/9,5-нов №3

УП AL/R 3x35+54,6mm<sup>2</sup>  
нов кл. на БКТП 7

ос на електропровода

000166

ТЕПО 2Т  
P=2x15,0 kW  
NFA2X 4x16

СВТ 5x6 mm<sup>2</sup>  
от ТЕПО 2Т до ГРТ-Къща 1  
Гофр. тръба ф32  
Изкоп 0,8/0,4 м  
R<10 от  
ГРТ-Къща 1  
P=15 kW

1650 m<sup>2</sup>


001000

013009

СВТ 5x6 mm<sup>2</sup>  
от ТЕПО 2Т до ГРТ-Къща 2  
Гофр. тръба ф32  
Изкоп 0,8/0,4 м  
R<10 от  
ГРТ-Къща 2  
P=15 kW

1650 m<sup>2</sup>

013040



021452

021451

021450

000331

000349

000161

ПИ 000164

002000


013007

013008

Подробен устройствен план - план  
за регулация и план за застрояване  
с обхват "Жилищни нужди и  
разделянето му на две" в поземлен  
имот ПИ 000164, в землището на  
с.Беляковец, местност "Церито",  
общ.Велико Търново

М 1:500

Легенда:



ел. кабел  
сервитут около ел. кабел

Обща Дължина на ВМН 1kV - 40 м  
Сервитут на Кабел 1kV - 84 м<sup>2</sup>

Stamp of the National Technical University of Architecture (NTUA) with registration details and a signature.

Проектант:  
/ инж. Дончо Илиев /

Възложител:  
/Иван Чернев/