

Препис-извлечение от Протокол № 11
от заседание на Общински съвет,
проведено на 30.07.2020 година

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен ел.кабел 20kV в обхвата на ПИ с идентификатори №№ 00583.269.273 и 00583.270.72 по КККР на с. Арбанаси, м. „Странжа“, общ. Велико Търново и трасе на водопровод РЕНД ø90мм в обхвата на ПИ с идентификатори №№ 00583.270.72 и 00583.25.6 по КККР на с. Арбанаси, м. „Странжа“, общ. Велико Търново.

РЕШЕНИЕ № 285

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 и чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ и Решение № 35 от Протокол № 2/04.06.2020 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Проект за подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за водопровод за захранване с вода на ПИ с идентификатор № 00583.25.17 по КККР на с. Арбанаси, местност „Странжа“, общ. Велико Търново. Предвидено е трасето на водопровода да започне от водопроводно отклонение, част от съществуващ водопровод, разположено в ПИ с идентификатор № 00583.270.72 - земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски и ведомствен път /публична общинска собственост/. След това да премине на югозапад през ПИ с идентификатор № 00583.25.6 - земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски и ведомствен път /публична общинска собственост/ и да влезе във водомерна шахта, изградена в имота на Възложителя ПИ с идентификатор № 00583.25.17.

2. Подробен устройствен план - парцеларен план /ПП/ за трасе за електропровод за захранване с ток на ПИ с идентификатор № 00583.25.17 по КККР на с. Арбанаси, местност „Странжа“, общ. Велико Търново. Предвидено е трасето на електропровода да започне чрез изграждане на стълб - метално жере, разположен в ПИ с идентификатор № 00583.269.273 /горска територия с НТП „просека“/, от където с кабел NA2SXS(f) 2Y 3/1+50/мм² / - 20kV, положен в изкоп 1.10/0,4м, /преминаващ през ПИ с идентификатор № 00583.270.72 /земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски и ведомствен път /публична общинска собственост/ и да захрани предвиденият за изграждане в имота на Възложителя нов трафопост, тип БКТП 20/0,4 kV, където да се монтира ново електромерно табло.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез Кмета на Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ВЯРНО:
/Д. Филчева/

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ