

До

Община Велико Търново

пл. „Майка България“ № 2  
5000 гр. Велико Търново

На вниманието на арх. Николай Малаков – Главен архитект на община Велико Търново

## Становище

**Относно:** Писмо Ваш изх.№ **5300-16206-3#6/16.10.2019**, наш вх. № **08-00-2753/21.10.2019** на основание чл. 128а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за предоставяне на изходни данни за:

**ОБЕКТ:** Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение /ЧИ/ на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на гр. Велико Търново в обхвата на квартали от т.н. Стара част (Стария град/Старинен град) Велико Търново, обхващаща условно три района:

I-ви район - ул. "Рафаел Михайлов", бул. "Независимост", ул. "Стефан Стамболов", ул. "Опълченска", регулационна граница на гр. Велико Търново

II-ри район - пл. "Майка България", ул. "Христо Ботев", бул. "Независимост", ул. „Стефан Стамболов“, пл. "Велчова завера", ул. "Велчо Джамджията", ул. "Иван Вазов" до РБ "П. Р. Славейков", ул. "Иванка Ботева", ул. "Тунел", ул. "Янтра"

III-ти район - регулационната граница на гр. Велико Търново, р. Янтра, ул. "Иванка Ботева", ул. "Тунел"

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛАКОВ,**

„Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (**БТК**) предоставя изходни данни, относно своите мрежи и съоръжения, за проектиране и изграждане, при следните условия и забележки:

1. Във фаза **„Работен (Технически) проект“**, задължително проектната документация да бъде предоставена за съгласуване от **БТК**.
2. Съгласно **чл.60, ал.1** от Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), в случай на строителни работи, които засягат електронна съобщителна мрежа и водят до необходимост от нейното изместване, същото следва да бъде реализирано въз основа на споразумение между страните и съгласно предвижданията на **чл.64, ал.5, чл.67, ал.2 и чл.73** от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
3. За засегната от проекта електронна съобщителна мрежа, собственост на **БТК**, да бъде изготвена част **„Телекомуникация“**, съгласно изискванията на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабели електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура.
4. Да се спазват изискванията на Наредба № 8 от 1999 г. за разполагане и отстояния на технически проводи и съоръжения в населени места и с Наредба № 6 от 2019 г., указваща сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.
5. Преди започване на изкопни работи да се осигури представител на **БТК** на посочения телефон за контакт, за доуточняване местоположението и конфликтните участъци (местата на пресичане и сближаване) на съобщителната мрежа. За тази цел, в срок, не

по – малък от **3 работни дни** преди започване на изкопни работи **Възложителят** уведомява **Дружеството** за необходимостта от трасиране на мрежата, както следва:

- ✓ По телефон:
    - тел.123 – за клиенти от мрежата на **БТК** (с търговска марка „Vivacom“);
    - 070017000 (2 – фиксирани услуги) - за клиенти на другите оператори;
    - телефон за връзка, необходим при предаване и/или получаване на оперативна информация за движението на съответните екипи на **БТК** и оказване на съдействие в тази връзка: 02/9496569;
  - ✓ На електронен адрес:
    - [FSCC-cs@vivacom.bg](mailto:FSCC-cs@vivacom.bg)
- 6. Възложителят** отговаря в пълен размер за всички вреди настъпили в процеса или по повод на Строителството, включително за нанесени щети на Мрежата, съоръжения, оборудване и друга собственост на **БТК**, в това число в случай на кражба и/или всяко друго противоправно посегателство от известни/неизвестни лица, както и за пропуснати ползи, включително, но не само загуба от трафик, както и в случай на изпълнение на строежа, който не е разрешен от компетентните органи по надлежния ред.
- 7.** Съгласно разпоредбите на чл.163, ал.3 от ЗУТ, в случай на причиняване на повреди, на съществуваща мрежа, **Изпълнителя** носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.
- 8.** При необходимост от подмяна на капацити и реконструкция на кабелни шахти, собственост на **БТК**, действията на **Възложителя** и/или **Изпълнителя** следва да бъдат предварително съгласувани с Дружеството.
- 9.** Съгласуваната проектна документация е с едногодишен срок на валидност, считано от датата на съгласувателния печат.
- 10. Съгласувателното становище е неразделна част от входящата в БТК проектна документация.**
- 11. Съгласуваната проектна документация и съгласувателното становище, задължително да се предоставят на проектантите за обекта.**

В очакване сме на успешна съвместна работа и ползотворно сътрудничество и в бъдеще.

**Приложение:** Компакт диск с изградена мрежа на територията на обекта

За допълнителна информация и координация:

тел. **062 63 30 30**;

– инж. Васил Василев

e-mail:

С уважение: .....

Васил Василев

Старши специалист „Строителен режим“

